PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄBRZEŹNIE
87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46
tel. fax. (56) 688-17-55, 688-17-90 e-mail:psse.wabrzezno@pis.gov.pl
www.wabrzezno.pl

Wąbrzeźno, dn. 23.04.2021r.

NHK. 9051.1.16.2021

Prezes Miejskiego Zakładu
Energetyki Cieplnej, Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 8A
87-200 Wąbrzeźno

O C E N A

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie, gm. miasto Wąbrzeźno

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz niżej wymienionego sprawozdania z badań laboratoryjnych wody wykonanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie, gm. miasto Wąbrzeźno.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono kwestionowany skład mikrobiologiczny wody: Sprawozdanie z badań Nr 91/N/HK/2021 - obecność bakterii grupy coli - 1jtk (dopuszczalna wartość - 0jtk):

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru i identyfikator punktu poboru	Miejsce poboru
1.	91/N/HK/2021 (monitoring kontrolny	20.04.2021r. 0417PPPPW0101	MZCWIK, ul. Tysiąclecia 8A 87-200 Wąbrzeźno

Data wpływu 2021 -04- 26
3581/2021

UZASADNIENIE

Dnia 23.04.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie otrzymał sprawozdanie Nr 91/N/HK/2021 z badania próbki wody pobranej w ramach urzędowej kontroli dnia 20.04.2021r. z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie (punkt poboru: Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, ul. Tysiąclecia 8A), wykonane przez Oddział Laboratoryjny Sekcji Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu.

Na podstawie w/w sprawozdania w pobranej próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk w 100 ml wody

Zgodnie z zapisem załącznika 1C tabela 1 ww. rozporządzenia dopuszcza się pojedyncze przekroczenia wskaźnikowego parametru - bakterii grupy coli tj. < 10 jtk/100 ml wody z jednoczesnym wykluczeniem w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i *enterokoki.* W pobranej próbie powyższy warunek został spełniony. Wystąpienie pojedynczych bakterii grupy coli przy wykluczeniu bakterii potencjalnie chorobotwórczych można uznać za niestwarzające zagrożenia dla zdrowia przy jednoczesnym podjęciu przez przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiednich działań naprawczych.

Zatem w oparciu o sprawozdanie z badań Nr 91/N/HK/2021, zgodnie z zapisem § 21 ust.1 pkt 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie.**

Z treścią sprawozdania z badań laboratoryjnych wody do spożycia można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 46.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przypomina, że zgodnie art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) obowiązkiem Burmistrza jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Wąbrzeźno
   ul. Wolności 18
   87-200 Wąbrzeźno
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wąbrzeźnie
Małgorzata Szreter